

Rapport Nr 19202618

Gauw Dennis

Gunnarbovägen 2a
17065 Solna

Uppdragsgivare

Gauw Dennis

Gunnarbovägen 2a
17065 Solna

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Issjö 2:44
Kommun : NORRTÄLJE

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2019-07-11
Provtagningstidpunkt : 1015
Temperatur vid provtagning : 14.8 °C
Provets märkning : Kuddalavägen
Telefonnummer : 0734314680Ankomstdatum : 2019-07-11
Ankomsttidpunkt : 2200
Temperatur vid ankomst : 4 °C
Ansättningsdatum : 2019-07-11

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	<1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37°C	<1		MPN/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.[synlab.se](http://www.synlab.se).

Linköping 2019-07-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 8180 0178 9162 7530

Kopia sänds till
miljokontoret@srmh.se

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.